



Product Conformity Certificate

kiwa



Partner for progress

Numero / Number I 3600

Sostituisce / Replaces 19/10/2007
23/01/2008

Emesso / Issued 10/06/2008

Scopo / Scope Directive 90/396/CEE
Directive 92/42/CEE

Rapporto / Report : 301222

Pag. 1 di 2

Kiwa Italia certifica che

Kiwa Italia hereby declares that

i prodotti riportati nelle pagine seguenti, costruiti da

the products mentioned in the following pages, made by

COSMOGAS S.r.l.

di / in Meldola (FO), Italia

soddisfano i requisiti riportati nella

meet the essential requirements as described in the

Direttiva Apparecchi a Gas (90/396/CEE) e Rendimenti (92/42/CEE)

Directive on appliances burning gaseous fuels (90/396/CEE) and Efficiency Directive (92/42/CEE)

Kiwa Italia S.p.a.

Adriano Besemer
Amministratore delegato

E' permessa la pubblicazione del certificato.
Publication of the certificate is allowed.

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via G. Carducci, 5
20123 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

Notified Body

0694

GASTEC





Product Conformity Certificate

Numero / Number I 3600

Sostituisce / Replaces 19/10/2007
23/01/2008

Emesso / Issued 10/06/2008

Scopo / Scope Directive 90/396/CEE
Directive 92/42/CEE

Rapporto / Report : 301222

Pag. 2 di 2

caldaie a condensazione, tipo / central heating condensing boilers, type

Marchio / trade mark:

COSMOGAS

Modelli / models:

NOVADENS 24
NOVADENS 24B
NOVADENS 24 0834
NOVADENS 24B 0834
NOVADENS 34
NOVADENS 34B
NOVADENS 34 0834
NOVADENS 34B 0834
NOVADENS 45C
NOVADENS 45A
NOVADENS 24 P
NOVADENS 34P
NOVADENS 24C
NOVADENS 34C
NOVADENS 24P0834
NOVADENS 34C0834
NOVADENS 24C0834
NOVADENS 34C0834

INKADENS 24
INKADENS 24B
INKADENS 24 0834
INKADENS 24B 0834
INKADENS 34
INKADENS 34B
INKADENS 34 0834
INKADENS 34B 0834
INKADENS 24P
INKADENS 34P
INKADENS 24C
INKADENS 34C
INKADENS 24P0834
INKADENS 34P0834
INKADENS 24C0834
INKADENS 34C0834

CIELODENS 24
CIELODENS 24B
CIELODENS 24 0834
CIELODENS 24B 0834
CIELODENS 34
CIELODENS 34B
CIELODENS 34 0834
CIELODENS 34B 0834
CIELODENS 24P
CIELODENS 34P
CIELODENS 24C
CIELODENS 34C
CIELODENS 24P0834
CIELODENS 34P0834
CIELODENS 24C0834
CIELODENS 34C0834
CIELODENS 45A
CIELODENS 45C

costruite da /

made by
di / in

COSMOGAS S.r.l.
Meldola (FO), Italia

NIP/ PIN

: 0694BR1222

Rapporto / report

: 301222

Tipi di apparecchi / appliance type

: C₁₃, C₃₃, C₄₃, C₅₃, C₆₃, C₈₃

I suddetti prodotti sono stati approvati per

Mentioned products have been approved for

AT	II ₂ H3B/P	BE	I ₂ E(S)B, I ₃ P	BG	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	CH	II ₂ H3B/P
CY	I ₃ B/P, I ₃ B	CZ	II ₂ H3B/P	DE	II ₂ ELL3B/P	DK	II ₂ H3B/P
EE	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	ES	II ₂ H3P	FI	II ₂ H3B/P	FR	II ₂ EsI3P
GB	II ₂ H3P	GR	II ₂ H3B/P	HU	II ₂ H3B/P	IE	II ₂ H3P
IS	I ₃ P	IT	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	LT	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	LU	II ₂ E3P
LV	I ₂ H	MT	I ₃ B/P, I ₃ B	NL	II ₂ L3B/P	NO	II ₂ H3B/P
PL	I ₃ B/P, I ₃ P	PT	II ₂ H3P	RO	II ₂ H3B/P	SE	II ₂ H3B/P
SI	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	SK	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	TR	II ₂ H3B/P	AL	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P
HR	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	MK	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P				

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via G. Carducci, 5
20123 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

Notified Body

0694

GASTEC





Numero / Number I 3600

Sostituisce / Replaces -

Emesso / Issued 31/10/2006

Scopo / Scope

Directive 92/42/CEE

Annex 1 to certificate PIN 0694BR1222

Pag. 1 di 1

Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:
Award of Energy-Performance labels:

Marchio / trade mark: **COSMOGAS**

Modelli / models:

Livello stelle / Star level:

NOVADENS 24	☆☆☆☆*
NOVADENS 24B	☆☆☆☆*
NOVADENS 24 0834	☆☆☆☆*
NOVADENS 24B 0834	☆☆☆☆*
NOVADENS 34	☆☆☆☆*
NOVADENS 34B	☆☆☆☆*
NOVADENS 34 0834	☆☆☆☆*
NOVADENS 34B 0834	☆☆☆☆*

* Rendimento al carico parziale per caldaie modulanti secondo la EN483/A2 e EN677
Efficiency partload for modulating boilers according to EN483/A2 and EN677

Kiwa Gastec Italia Spa.

Daniël Vangheluwe
Vice Presidente

Kiwa Gastec Italia Spa.

Via Treviso, 32/34

31020 San Vendemiano (TV)

Tel. 0438 411755 Fax 0438 22428

GASTEC

Notified Body

0694





Product Conformity Certificate

Numero / Number | 3600

Sostituisce / Replaces -

Emesso / Issued 19/10/2007

Scopo / Scope

Directive 92/42/CEE

Annex 1 to certificate PIN 0694BR1222

Pag. 1 di 1

Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:
Award of Energy-Performance labels:

Marchio / trade mark: **COSMOGAS**

Modelli / models:

Livello stelle / Star level:

NOVADENS 45C	☆☆☆☆☆*
NOVADENS 45A	☆☆☆☆☆*
INKADENS 24	☆☆☆☆☆*
INKADENS 24B	☆☆☆☆☆*
INKADENS 24 0834	☆☆☆☆☆*
INKADENS 24B 0834	☆☆☆☆☆*
INKADENS 34	☆☆☆☆☆*
INKADENS 34B	☆☆☆☆☆*
INKADENS 34 0834	☆☆☆☆☆*
INKADENS 34B 0834	☆☆☆☆☆*
CIELODENS 24	☆☆☆☆☆*
CIELODENS 24B	☆☆☆☆☆*
CIELODENS 24 0834	☆☆☆☆☆*
CIELODENS 24B 0834	☆☆☆☆☆*
CIELODENS 34	☆☆☆☆☆*
CIELODENS 34B	☆☆☆☆☆*
CIELODENS 34 0834	☆☆☆☆☆*
CIELODENS 34B 0834	☆☆☆☆☆*

* Rendimento al carico parziale per caldaie modulanti secondo la EN483/A2 e EN677
Efficiency partload for modulating boilers according to EN483/A2 and EN677

Kiwa Gastec Italia Spa.


Daniël Vangheluwe
Vice Presidente

Kiwa Gastec Italia Spa.

Via Treviso, 32/34

31020 San Vendemiano (TV)

Tel. 0438 411755 Fax 0438 22428

Notified Body

0694

GASTEC





Sostituisce / Replaces –

Scopo / Scope

Directive 92/42/CEE

Pag. 1 di 1

Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:
Award of Energy-Performance labels:

Marchio / trade mark: **COSMOGAS**

Modelli / *models*:

Livello stelle / *Star level*:

NOVADENS 24 P
NOVADENS 34P
NOVADENS 24C
NOVADENS 34C
NOVADENS 24P0834
NOVADENS 34P0834
NOVADENS 24C0834
NOVADENS 34C0834
INKADENS 24P
INKADENS 34P
INKADENS 24C
INKADENS 34C
INKADENS 24P0834
INKADENS 34P0834
INKADENS 24C0834
INKADENS 34C0834
CIELODENS 24P
CIELODENS 34P
CIELODENS 24C
CIELODENS 34C
CIELODENS 24P0834
CIELODENS 34P0834
CIELODENS 24C0834
CIELODENS 34C0834
CIELODENS 45A
CIELODENS 45C

[illegible]

* Rendimento al carico parziale per caldaie modulanti secondo la EN483/A2 e EN677
Efficiency partload for modulating boilers according to EN483/A2 and EN677

Kiwa Italia S.p.a.

Adriaan Besemer
Amministratore delegato

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via G. Carducci, 5
20121 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

GASTEC

Notified Body

0694

Attestato

Attribuzione della Classe NOx secondo la norma EN 483 datata ottobre 1999.
Award of NOx Class according to the standard EN 483 dated October 1999.

Costruttore / *Manufacturer*

COSMOGAS S.r.l.


Tipo apparecchiature /
Appliances type

Caldaie a condensazione
Condensing heating boilers

Rapporto di conformità tecnica nr. / Vedere tabella sottostante
Test report no. See the table below

Rapporto n. / <i>Report n.</i>	Modelli / <i>Types</i>	Classe NOx / <i>NOx Class:</i>
301222	NOVADENS 24	5 NOx < 70mg/kWh
301222	NOVADENS 24B	
301222	NOVADENS 24 0834	
301222	NOVADENS 24B 0834	
301222	NOVADENS 34	
301222	NOVADENS 34B	
301222	NOVADENS 34 0834	
301222	NOVADENS 34B 0834	

San Vendemiano, **31 Ottobre 2006**
San Vendemiano, 31 October 2006


Vice presidente

Kiwa Gastec Italia Spa.
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)
Tel. 0438 411755 Fax 0438 22428

GASTEC

Attribuzione della Classe NOx secondo la norma EN 483 datata ottobre 1999.
Award of NOx Class according to the standard EN 483 dated October 1999.

Costruttore / *Manufacturer* **COSMOGAS S.r.l.**

Tipo apparecchiature /
Appliances type **Caldaie a condensazione**
Condensing heating boilers

Rapporto di conformità tecnica nr. / Vedere tabella sottostante
Test report no. See the table below

Rapporto n. / <i>Report n.</i>	Modelli / <i>Types</i>	Classe NOx / <i>NOx Class:</i>
301222	NOVADENS 45C	5 NOx < 70mg/kWh
301222	NOVADENS 45A	
301222	INKADENS 24	
301222	INKADENS 24B	
301222	INKADENS 24 0834	
301222	INKADENS 24B 0834	
301222	INKADENS 34	
301222	INKADENS 34B	
301222	INKADENS 34 0834	
301222	INKADENS 34B 0834	
301222	CIELODENS 24	
301222	CIELODENS 24B	
301222	CIELODENS 24 0834	
301222	CIELODENS 24B 0834	
301222	CIELODENS 34	
301222	CIELODENS 34B	
301222	CIELODENS 34 0834	
301222	CIELODENS 34B 0834	

Kiwa Gastec Italia Spa.

Via Treviso, 32/34

31020 San Vendemiano (TV)

Tel. 0438 411755 Fax 0438 22428

San Vendemiano, **19 Ottobre 2007**

San Vendemiano, 19 October 2007


Daniel Vangheluwe

Vice presidente

GASTEC

Attestato

Attestato

Attribuzione della Classe NOx secondo la norma EN 483 datata ottobre 1999.
Award of NOx Class according to the standard EN 483 dated October 1999.

Costruttore / Manufacturer

COSMOGAS S.r.l.

Tipo apparecchiature/
Appliances type

Caldaje a condensazione
Condensing heating boilers

Rapporto di conformità tecnica nr. / Vedere tabella sottostante
Test report no. See the table below

Rapporto n. / Report n.	Modelli / Types	Classe NOx / NOx Class:
301222	NOVADENS 24 P	5 NOx < 70mg/kWh
301222	NOVADENS 34P	
301222	NOVADENS 24C	
301222	NOVADENS 34C	
301222	NOVADENS 24P0834	
301222	NOVADENS 34P0834	
301222	NOVADENS 24C0834	
301222	NOVADENS 34C0834	
301222	INKADENS 24P	
301222	INKADENS 34P	
301222	INKADENS 24C	
301222	INKADENS 34C	
301222	INKADENS 24P0834	
301222	INKADENS 34P0834	
301222	INKADENS 24C0834	
301222	INKADENS 34C0834	
301222	CIELODENS 24P	
301222	CIELODENS 34P	
301222	CIELODENS 24C	
301222	CIELODENS 34C	
301222	CIELODENS 24P0834	
301222	CIELODENS 34P0834	
301222	CIELODENS 24C0834	
301222	CIELODENS 34C0834	
301222	CIELODENS 45A	
301222	CIELODENS 45C	

Kiwa Italia S.p.a.

Sede legale:
Via G. Carducci, 5
20121 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

San Vendemiano, **23 Gennaio 2008**

San Vendemiano, 23 January 2008

Adriaan Besemer
Amministratore delegato

Numero / Number KIP-053659/01 Sostituisce / Replaces
Emesso / Issued 24/11/2009 Scopo / Scope Directive 90/396/EEC
Rapporto / Report 301222 Directive 92/42/EEC
NIP/ PIN 0694BR1222

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Kiwa Gastec dichiara che i prodotti

Kiwa Gastec hereby declares that the products

caldaie a condensazione
central heating condensing boilers

Marchio / trade mark:

COSMOGAS

Modelli / models:

NOVADENS 24K
NOVADENS 34K
CIELODENS 24K

CIELODENS 34K
INKADENS 24K
INKADENS 34K

costruite da /

manufactured by

COSMOGAS S.r.l.

Meldola (FO), Italia

soddisfano i requisiti riportati nella

meets the essential requirements as described in the

Direttiva Apparecchi a Gas (90/396/CEE) e Direttiva Rendimenti (92/42/CEE)

Directive on appliances burning gaseous fuels (90/396/EEC) and in the Directive on efficiency requirements (92/42/EEC)

I suddetti prodotti sono stati approvati per

Mentioned products have been approved for

Tipi di apparecchi / *appliance type* : C₁₃, C₃₃, C₄₃, C₅₃, C₆₃, C₈₃

Paesi e categorie apparecchi / *Countries and appliance categories*

AT	II ₂ H3B/P	BE	I ₂ E(S)B, I ₃ P	BG	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P
CH	II ₂ H3B/P	CY	I ₃ B/P, I ₃ B	CZ	II ₂ H3B/P
DE	II ₂ ELL3B/P	DK	II ₂ H3B/P	EE	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P
ES	II ₂ H3P	FI	II ₂ H3B/P	FR	II ₂ Esi3P
GB	II ₂ H3P	GR	II ₂ H3B/P	HU	II ₂ H3B/P
IE	II ₂ H3P	IS	I ₃ P	IT	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P
LT	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	LU	II ₂ E3P	LV	I ₂ H
MT	I ₃ B/P, I ₃ B	NL	II ₂ L3B/P	NO	II ₂ H3B/P
PL	I ₃ B/P, I ₃ P, II ₂ E3B/P	PT	II ₂ H3P	RO	II ₂ H3B/P
SE	II ₂ H3B/P	SI	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	SK	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P
TR	II ₂ H3B/P	AL	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	HR	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P
MK	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P				

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:

Via Angelo Maj, 12
20135 Milano

Sede Amministrativa e operativa:

Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

GASTEC

Kiwa Gastec



Ing. R. Karel
Director Product Certification



CE
0694

Numero / Number KIP-053661/01 Sostituisce / Replaces
Emesso / Issued 24/11/2009 Scopo / Scope Directive 90/396/EEC
Rapporto / Report 301222 Directive 92/42/EEC
NIP/ PIN 0694BR1222

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Kiwa Gastec dichiara che i prodotti

Kiwa Gastec hereby declares that the products

caldaie a condensazione
central heating condensing boilers

Marchio / trade mark:

COSMOGAS

Modelli / models:

NOVADENS 15Bx	CIELODENS 15Bx	INKADENS 15Bx
NOVADENS 24Bx	CIELODENS 24 Bx	INKADENS 24Bx
NOVADENS 15Cx	CIELODENS 15Cx	INKADENS 15Cx
NOVADENS 24Cx	CIELODENS 24Cx	INKADENS 24Cx
NOVADENS 24 Kx	CIELODENS 24Kx	INKADENS 24Kx
NOVADENS 24Px	CIELODENS 24Px	INKADENS 24Px

costruite da /

manufactured by

COSMOGAS S.r.l.

Meldola (FO), Italia

soddisfano i requisiti riportati nella

meets the essential requirements as described in the

Direttiva Apparecchi a Gas (90/396/CEE) e Direttiva Rendimenti (92/42/CEE)

Directive on appliances burning gaseous fuels (90/396/EEC) and in the Directive on efficiency requirements (92/42/EEC)

I suddetti prodotti sono stati approvati per

Mentioned products have been approved for

Tipi di apparecchi / appliance type : C₁₃, C₃₃, C₄₃, C₅₃, C₆₃, C₈₃

Paesi e categorie apparecchi / Countries and appliance categories

AT I _{2H}	BE I _{3P}	BG II _{2H3P}
CH II _{2H3P}	CZ I _{2H}	DE I _{3P}
DK I _{2H}	EE II _{2H3P}	ES II _{2H3P}
FI I _{2H}	FR I _{3P}	GB II _{2H3P}
GR I _{2H}	HU I _{2H}	IE II _{2H3P}
IS I _{3P}	IT II _{2H3P}	LT II _{2H3P}
LU I _{3P}	LV I _{2H}	NL I _{3P}
NO I _{2H}	PT II _{2H3P}	RO I _{2H}
SE I _{2H}	SI II _{2H3P}	SK II _{2H3P}
AL II _{2H3P}	HR II _{2H3P}	MK II _{2H3P}

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Angelo Maj, 12
20135 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)


www.1kiwa.com

GASTEC

Kiwa Gastec



Ing. R. Karel
Director Product Certification



CE
0694

Numero / Number	KIP-053659/01 KIP-053661/01	Sostituisce / Replaces --	
Emesso / Issued	24/11/2009	Scopo / Scope	Directive 92/42/EEC
Rapporto / Report	301222		
NIP/ PIN	0694BR1222		

Annex 1 to certificate PIN 0694BR1222

Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:
Award of Energy-Performance labels:

Marchio / trade mark: **COSMOGAS**

Modelli / models:

Livello stelle / Star level:

NOVADENS 24K
NOVADENS 34K
CIELODENS 24K
CIELODENS 34K
INKADENS 24K
INKADENS 34K
NOVADENS 15Bx
NOVADENS 24Bx
NOVADENS 15Cx
NOVADENS 24Cx
NOVADENS 24 Kx
NOVADENS 24Px
CIELODENS 15Bx
CIELODENS 24 Bx
CIELODENS 15Cx
CIELODENS 24Cx
CIELODENS 24Kx
CIELODENS 24Px
INKADENS 15Bx
INKADENS 24Bx
INKADENS 15Cx
INKADENS 24Cx
INKADENS 24Kx
INKADENS 24Px

☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*

* Rendimento al carico parziale per caldaie modulanti secondo la EN483/A2 e EN677
Efficiency partload for modulating boilers according to EN483/A2 and EN677.

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Angelo Maj, 12
20135 Milano


Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

GASTEC

Kiwa Gastec

Ing. R. Karel
Director Product Certification





Numero / Number I 3600

Sostituisce / Replaces

Emesso / Issued 13/03/2009

Scopo / Scope

Directive 90/396/CEE

Directive 92/42/CEE

Rapporto / Report: 301222

Pag. 1 di 2

Kiwa Italia certifica che

Kiwa Italia hereby declares that

i prodotti riportati nelle pagine seguenti, costruiti da

the products mentioned in the following pages, made by

COSMOGAS S.r.l.

di / in Meldola (FO), Italia

soddisfano i requisiti riportati nella

meet the essential requirements as described in the

Direttiva Apparecchi a Gas (90/396/CEE) e Rendimenti (92/42/CEE)

Directive on appliances burning gaseous fuels (90/396/CEE) and Efficiency Directive (92/42/CEE)

Kiwa Italia S.p.a.



Ronald Karel
Procuratore Generale

E' permessa la pubblicazione del certificato.
Publication of the certificate is allowed.

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via G. Carducci, 5
20123 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

GASTEC

Notified Body

0694





Numero / Number I 3600

Sostituisce / Replaces

Emesso / Issued 13/03/2009

Scopo / Scope

Directive 90/396/CEE

Directive 92/42/CEE

Rapporto / Report : 301222

Pag. 2 di 2

caldaie a condensazione, tipo

central heating condensing boilers, type

Marchio / trade mark:

COSMOGAS

Modelli / models:

NOVADENS 15B
NOVADENS 15C
NOVADENS 15C0834
INKADENS 15B
INKADENS 15C
INKADENS 15B0834

INKADENS 15C0834
CIELODENS 15B
CIELODENS 15C
CIELODENS 15B0834
CIELODENS 15C0834

costruite da /

made by

di / in

COSMOGAS S.r.l.

Meldola (FO), Italia

NIP/ PIN

: 0694BR1222

Rapporto / report

: 301222

Tipi di apparecchi / appliance type

: C₁₃, C₃₃, C₄₃, C₅₃, C₆₃, C₈₃

I suddetti prodotti sono stati approvati per

Mentioned products have been approved for

AT	II ₂ H3B/P	BE	I ₂ E(S)B, I ₃ P	BG	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	CH	II ₂ H3B/P
CY	I ₃ B/P, I ₃ B	CZ	II ₂ H3B/P	DE	II ₂ ELL3B/P	DK	II ₂ H3B/P
EE	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	ES	II ₂ H3P	FI	II ₂ H3B/P	FR	II ₂ Esi3P
GB	II ₂ H3P	GR	II ₂ H3B/P	HU	II ₂ H3B/P	IE	II ₂ H3P
IS	I ₃ P	IT	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	LT	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	LU	II ₂ E3P
LV	I ₂ H	MT	I ₃ B/P, I ₃ B	NL	II ₂ L3B/P	NO	II ₂ H3B/P
PL	I ₃ B/P, I ₃ P	PT	II ₂ H3P	RO	II ₂ H3B/P	SE	II ₂ H3B/P
SI	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	SK	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	TR	II ₂ H3B/P	AL	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P
HR	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	MK	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P				

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via G. Carducci, 5
20123 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

GASTEC

Notified Body

0694





Numero / Number I 3600

Sostituisce / Replaces --

Emesso / Issued 13/03/2009

Scopo / Scope Directive 92/42/CEE

Annex 1 to certificate PIN 0694BR1222

Pag. 1 di 1

Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:
Award of Energy-Performance labels:

Marchio / trade mark:

COSMOGAS

Modelli / models:

Livello stelle / Star level:

NOVADENS 15B
NOVADENS 15C
NOVADENS 15C0834
INKADENS 15B
INKADENS 15C
INKADENS 15B0834
INKADENS 15C0834
CIELODENS 15B
CIELODENS 15C
CIELODENS 15B0834
CIELODENS 15C0834

☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*
☆☆☆☆*

* Rendimento al carico parziale per caldaie modulanti secondo la EN483/A2 e EN677
Efficiency partload for modulating boilers according to EN483/A2 and EN677

Kiwa Italia S.p.a.

Ronald Karel
Procuratore Generale

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via G. Carducci, 5
20123 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

GASTEC

Notified Body

0694






**Istituto Superiore per la Prevenzione
E la Sicurezza del Lavoro**

Dipartimento Certificazione e Conformità
dei Prodotti e Impianti

Via Alessandria 220E

00198 - ROMA
Tel. 06.442801

DOM VII U.F.



Spett.le
COSMOGAS s.r.l.
via L. da Vinci 16
47014 Meldola
FORLÌ

OGGETTO: Generatori di calore di tipo modulare denominati **NOVADENS 24C, 34C, 45C e 45A**

Si fa riferimento alla richiesta del 19.06.2008, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare per i generatori di calore indicati in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta "R" capitolo R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo.

Trattasi di generatori o moduli denominati:

NOVADENS 24C
NOVADENS 34C

NOVADENS 45C
NOVADENS 45A

Gli apparecchi sono generatori termici modulari per riscaldamento, premiscelati a condensazione con gestione totale tramite microprocessore. Per la loro filosofia costruttiva e di conformazione, si prestano ad essere utilizzati come moduli per la costituzione di generatori di calore di elevata potenzialità, con lo scopo di avere una potenza installata ottimale sia per il rendimento complessivo di impianto che per il rispetto delle norme sull'inquinamento ambientale.

In proposito poiché ciascun elemento o modulo possiede tutti i dispositivi previsti dalle disposizioni R.3.F. della Raccolta "R" trasmessa dalla circolare ISPESL n. 102/99 del 13.12.99,

tenuto conto dei risultati positivi delle verifiche e prove espletate presso il laboratorio del Costruttore medesimo e che il singolo elemento è direttamente collegato con il sistema di espansione tramite il collettore di ritorno con l'installazione di una valvola a tre vie. Sempre sul singolo elemento viene installata una valvola di sicurezza marcata CE, in aggiunta agli altri dispositivi regolamentari;

si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, possono essere considerati come unico generatore di calore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui ai capitoli R.3.A. ed R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati entro 1 metro sulla tubazione di mandata a valle dell'ultimo modulo, semprechè la distanza tra ciascun modulo non sia superiore ad 1 metro.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dr. Ing. Federico RICCI)

ST



**Istituto Superiore per la Prevenzione
E la Sicurezza del Lavoro**

Via Alessandria 220E

Dipartimento Certificazione e Conformità
dei Prodotti e Impianti

00198 - ROMA
Tel. 06.442801

DOM VII U.F.

ISPESL	
DIP. CERTIFICAZIONE E CONFORMITÀ	
30 OTT. 2008	
A00-08/00	05305 98
Corrispondenza in	A / B

Spett.le
COSMOGAS s.r.l.
via L. da Vinci 16
47014 Meldola
FORLÌ

OGGETTO: Generatori di calore di tipo modulare denominati **CIELODENS 24C, 34C, 45C e 45A**

Si fa riferimento alla richiesta del 19.06.2008, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare per i generatori di calore indicati in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta "R" capitolo R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo.

Trattasi di generatori o moduli denominati:

CIELODENS 24C
CIELODENS 34C

CIELODENS 45C
CIELODENS 45A

Gli apparecchi sono generatori termici modulari per riscaldamento, premiscelati a condensazione con gestione totale tramite microprocessore. Per la loro filosofia costruttiva e di conformazione, si prestano ad essere utilizzati come moduli per la costituzione di generatori di calore di elevata potenzialità, con lo scopo di avere una potenza installata ottimale sia per il rendimento complessivo di impianto che per il rispetto delle norme sull'inquinamento ambientale.

In proposito poiché ciascun elemento o modulo possiede tutti i dispositivi previsti dalle disposizioni R.3.F. della Raccolta "R" trasmessa dalla circolare ISPESL n. 102/99 del 13.12.99,

tenuto conto dei risultati positivi delle verifiche e prove espletate presso il laboratorio del Costruttore medesimo e che il singolo elemento è direttamente collegato con il sistema di espansione tramite il collettore di ritorno con l'installazione di una valvola a tre vie. Sempre sul singolo elemento viene installata una valvola di sicurezza marcata CE, in aggiunta agli altri dispositivi regolamentari;

si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, possono essere considerati come unico generatore di calore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui ai capitoli R.3.A. ed R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati entro 1 metro sulla tubazione di mandata a valle dell'ultimo modulo, semprechè la distanza tra ciascun modulo non sia superiore ad 1 metro.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dr. Ing. Federico RICCI)

ST




**Istituto Superiore per la Prevenzione
E la Sicurezza del Lavoro**

Via Alessandria 220E

Dipartimento Certificazione e Conformità
dei Prodotti e Impianti

00198 - ROMA
Tel. 06.442801

DOM VII U.F.



Spett.le
COSMOGAS s.r.l.
via L. da Vinci 16
47014 Meldola
FORLÌ

OGGETTO: Generatori di calore di tipo modulare denominati **INKADENS 24C e 34C**

Si fa riferimento alla richiesta del 19.06.2008, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare per i generatori di calore indicati in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta "R" capitolo R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo.

Trattasi di generatori o moduli denominati:

INKADENS 24C

INKADENS 34C

Gli apparecchi sono generatori termici modulari per riscaldamento, premiscelati a condensazione con gestione totale tramite microprocessore. Per la loro filosofia costruttiva e di conformazione, si prestano ad essere utilizzati come moduli per la costituzione di generatori di calore di elevata potenzialità, con lo scopo di avere una potenza installata ottimale sia per il rendimento complessivo di impianto che per il rispetto delle norme sull'inquinamento ambientale.

In proposito poiché ciascun elemento o modulo possiede tutti i dispositivi previsti dalle disposizioni R.3.F. della Raccolta "R" trasmessa dalla circolare ISPESL n. 102/99 del 13.12.99,

tenuto conto dei risultati positivi delle verifiche e prove espletate presso il laboratorio del Costruttore medesimo e che il singolo elemento è direttamente collegato con il sistema di espansione tramite il collettore di ritorno con l'installazione di una valvola a tre vie. Sempre sul singolo elemento viene installata una valvola di sicurezza marcata CE, in aggiunta agli altri dispositivi regolamentari;

si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, possono essere considerati come unico generatore di calore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui ai capitoli R.3.A. ed R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati entro 1 metro sulla tubazione di mandata a valle dell'ultimo modulo, semprechè la distanza tra ciascun modulo non sia superiore ad 1 metro.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dr. Ing. Federico RICCI)

ST